

ZADANIE I:**Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole PSP na potrzeby eksploatacji budynków przy ul. Sabinowskiej 62/64****SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: sprzedaż energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do budynków Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64.

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do odbiorcy – Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanych na działce nr 1/20 w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64


Lp.	Podstawowe dane	Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64 , działka nr 1/20
1	Tytuł prawny do nieruchomości	Trwały zarząd
2	Rodzaj przyłącza	Linia kablowa YAKY 4x240 mm ² ze stacji S-28 6/0,4 kV o napięciu 0,4 kV przy dopuszczalnym odchyleniu napięcia zasilania $\pm 5\%$
3	Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności	Transformator 6/0,4 kV w polu nr 1 rozdzielni 6 kV stacji transformatorowej S-28 6/0,4 kV 630 kVA w S-28
4	Planowane zużycie energii w okresie 12 miesięcy	Ok. 850 000 kWh
5	Ilość punktów poboru	1 (granica stacji trafo)
6	Taryfa	C22A
7	Napięcie zasilania	230/400 V
8	Oczekiwana moc przyłączeniowa	250 kW
9	Moc umowna	250 kW
10	Układ pomiarowo-rozliczeniowy	Pomiar na napięciu 0,4kV, Przekładniki prądowe 3x300/5 A kl. 0,5 Stopień skompresowania mocy biernej $\text{tg } \varphi \leq 0,4$

Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej, zawarte w formularzu cenowym powinny uwzględniać ewentualne upusty cenowe i być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert, nie większymi od cen ustalonych w aktualnie obowiązującej , zatwierdzonej przez Wykonawcę (sprzedawcę) Taryfie sprzedawcy dla danej grupy taryfowej i mogą w okresie wykonywania zamówienia ulec zmianie tylko w przypadku zmiany Taryfy.

Sprzedawca winien posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji, odpowiednim do przesyłu tej energii do obiektów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64. Umowa winna być ważna, przynajmniej na czas związania umową sprzedaży energii z kupującą tj. Centralną Szkołą PSP w Częstochowie)

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755) i Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Energia elektryczna powinna być dostarczana o napięciu znamionowym sieci 230/400 V o częstotliwości 50 Hz z dopuszczalnymi odchyleniami określonymi w ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o jakości spełniającej wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych (przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisów BHP i aktualnych Polskich Norm), w szczególności energii przeznaczonej do oświetlenia wewnątrz budynków i terenu wokół budynków oraz zasilania urządzeń zainstalowanych w obiekcie, w szczególności urządzeń biurowych.



Zasilanie dolne kablami
4x(1x300 mm²)

ZPUE	Zamówienie	Z-2011-05997	Zamawiający: Przed. Wielobranżowe Instalatorstwo Elektryczne	Zmiana	A	Niechciał H: 0,5,10,11.	Ilość:
	Zlecenie	3-2011-05267,5268		Opracował	Hubert Niechciał		1
	KTM	WB1-62-000-0006		Sprawdził	Tomasz Śnusi		Skala:
	Termin			Data			1:30
			Tytuł rysunku: RN-W				Nr rys.
							1/1