

Częstochowa dnia 29.05.2018r

**Do uczestników postępowania
nr WT.2370.1.11.2018**

dotyczy: postępowania nr WT.2370.1.11.2018 pn. „zakup i dostawa agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego wraz z montażem i uruchomieniem”.

Zapytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika innej marki niż Iveco, do napędzania prądnicy agregatu prądotwórczego, przy zachowaniu parametrów takich jak: system wtrysku Common Rail, klasa wykonania i regulacji G3, grzałka bloku silnika i elektroniczne sterowanie silnikiem (ECU)?

Odpowiedź: Zamawiająca nie wyraża zgody

KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
ml. bryg. mgr Piotr Placek

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
Ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa

KB. 960. 2018