

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Zakup i wdrożenie zasilaczy UPS w systemie pracy redundantnej w serwerowni głównej.

Minimalne wymagania dla zasilaczy UPS:

Producent: Riello

Model: Sentryum Active S3T ACT 10 kVA

1. Bezpłatne oprogramowanie do monitorowania stanów pracy i zamykania systemów operacyjnych komputerów
2. Możliwość podłączenia wyłącznika przeciwpożarowego
3. Możliwość prowadzenia prac serwisowych bez przerywania podawania napięcia zasilania do odbiorów w serwerowni
4. Zagwarantowany dostęp do części zamiennych w okresie 5 lat od czasu zainstalowania UPS u odbiorcy
5. Spełnianie norm bezpieczeństwa.
6. Instalacja dodatkowych gniazd elektrycznych we wskazanych szafach pomieszczenia serwerowni (8 szt. gniazd w pięciu szafach rackowych, okablowanie pod podłogą techniczną w relacji: szafy rackowe – tablica rozdzielcza).
7. Aktualizacja istniejących schematów: instalacji elektrycznej UPS oraz zasilającej poszczególne szafy rackowe.
8. Przygotowanie procedur uruchamiania by-passów elektronicznych i fizycznych urządzenia UPS oraz innych operacji związanych ze sterowaniem urządzeniem.
9. Demontaż starego zasilacza UPS oraz przeniesienie go we wskazane przez Odbiorcę miejsce.
10. Szkolenie dla trzech osób po wdrożeniu wraz z przygotowanymi przez Wykonawcę kompleksowymi testami urządzenia. Szkolenie ma obejmować obsługę urządzenia w zakresie obsługi manualnej i programowej.
11. Odbiorca przewiduje wdrożenie usługi w dwóch kolejnych dniach wolnych od pracy z wyłączeniem dni świątecznych.