

**DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.9.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „**Wykonanie wodociągowej sieci pożarowej na terenie poligonu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie**”

Niniejszym zawiadamiam, że w dniach 19 maja 2017 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu nr WT.2370.9.2017, pn. „**Wykonanie wodociągowej sieci pożarowej na terenie poligonu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie**”. Działając na podstawie art. 38 ust 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami oraz wprowadzonych modyfikacji SIWZ:

Lp	Treść pytania	Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje
1.	<p>2. Opis przedmiotu zamówienie stanowi:</p> <p><i>Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru robót wykonawca zobowiązany jest do przekazania(...)dla sieci wykonywanych z rur PE – książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami i ich współrzędnymi (zgrzewarka z zapisem współrzędnych GPS),protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci wodociągowej</i></p> <p>Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zgrzewów elektrooporowych zgrzewarką bez zapisu GPS? Czy dopuszcza równoważny w tym zakresie pomiar każdego złącza elektrooporowego przez uprawnionego geodetę zapisany na mapie/szkicu wraz z współrzędnymi?</p>	<p>Zamawiająca wyraża zgodę na wykonanie zgrzewów elektrooporowych zgrzewarką bez zapisu GPS a następnie na dokonanie pomiaru każdego złącza elektrooporowego przez uprawnionego geodetę oraz zapisanie na mapie/szkicu współrzędnych zgrzewów.</p> <p>W związku z czym modyfikuje się zapisy siwz w przytoczonym zakresie w następujący sposób.</p> <p>W załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia zapis otreści: <i>„dla sieci wykonywanych z rur PE – książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami i ich współrzędnymi (zgrzewarka z zapisem współrzędnych GPS), protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci wodociągowej”</i></p> <p>Otrzymuje brzmienie: <i>„dla sieci wykonywanych z rur PE – książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami i ich współrzędnymi (zgrzewarka z zapisem współrzędnych GPS lub zgrzewarką bez zapisu GPS z dokonanymi pomiarami każdego złącza elektrooporowego przez uprawnionego geodetę z naniesionym zapisem na mapie/szkicu współrzędnych zgrzewów), protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci wodociągowej”</i></p>
2	<p>Czy określony, maksymalny termin realizacji robót (28 dni kalendarzowych) dotyczy fizycznego wykonania robót w terenie wraz dostarczeniem dokumentacji odbiorowej określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia i SIWZ, czy też dotyczy jedynie fizycznego zakończenia prac w terenie?</p>	<p>Określony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zamówienia dotyczy zarówno wykonania robót wraz z dostarczeniem wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do siwz dokumentacji odbiorowej.</p> <p>W świetle otrzymanych zapytań Zamawiająca</p>

modyfikuje zapisy siwz w zakresie maksymalnego wymaganego terminu realizacji zamówienia poprzez wydłużenie go do 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

W związku z powyższym modyfikuje się zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pkt. 7 siwz otrzymuje brzmienie:

*„Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiająca określa maksymalny termin realizacji robót od dnia podpisania umowy: **90 dni kalendarzowych.**”*

Pkt. 18.1. w zakresie kryteriów oceny ofert, tabela pozycja 3 otrzymuje brzmienie:

3	Termin realizacji zamówienia (K _{Czr})	30%	Należy podać w dniach liczonych od dnia podpisania umowy. Maksymalny okres realizacji zamówienia to 90 dni od dnia podpisania umowy.
---	--	-----	---

Pkt. 18.2.3. „Tabela określająca sposób przyznania małych punktów” otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji w dniach od podpisania umowy	Liczba małych punktów
75-90	0 mpkt.
61-75	10 mpkt.
46-60	35 mpkt.
31-45	65 mpkt.
16-30	80 mpkt.
15 lub mniej	100 mpkt.

W załączniku nr 0 „Formularz ofertowy” pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

*„Zamówienie zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie dni od podpisania umowy – kryterium oceniane (maksymalny okres realizacji zamówienia to **90 dni** od dnia podpisania umowy).”*

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ).

W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz wyjaśnień i modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl/przetargi) upublicznia poprawiony Załącznik nr 0 „Formularz ofertowy”.

W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert. Obowiązujące terminy to:

Termin składania ofert: 31.05.2015 r. godz. 9:30.

Termin otwarcia ofert: 31.05.2015 r. godz. 10:00.

KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
/-/
mł. bryg. mgr Piotr Placek

Otrzymują:

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;

- strona internetowa www.cspsp.pl;
- a/a.

**DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.9.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „**Wykonanie wodociągowej sieci pożarowej na terenie poligonu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie**”

Niniejszym zawiadamiam, że w dniach 19 maja 2017 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu nr WT.2370.9.2017, pn. „**Wykonanie wodociągowej sieci pożarowej na terenie poligonu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie**”. Działając na podstawie art. 38 ust 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami oraz wprowadzonych modyfikacji SIWZ:

Lp	Treść pytania	Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje
1.	<p>2. Opis przedmiotu zamówienie stanowi:</p> <p><i>Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru robót wykonawca zobowiązany jest do przekazania(...)dla sieci wykonywanych z rur PE – książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami i ich współrzędnymi (zgrzewarka z zapisem współrzędnych GPS),protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci wodociągowej</i></p> <p>Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zgrzewów elektrooporowych zgrzewarką bez zapisu GPS? Czy dopuszcza równoważny w tym zakresie pomiar każdego złącza elektrooporowego przez uprawnionego geodetę zapisany na mapie/szkicu wraz z współrzędnymi?</p>	<p>Zamawiająca wyraża zgodę na wykonanie zgrzewów elektrooporowych zgrzewarką bez zapisu GPS a następnie na dokonanie pomiaru każdego złącza elektrooporowego przez uprawnionego geodetę oraz zapisanie na mapie/szkicu współrzędnych zgrzewów.</p> <p>W związku z czym modyfikuje się zapisy siwz w przytoczonym zakresie w następujący sposób.</p> <p>W załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia zapis otreści: <i>„dla sieci wykonywanych z rur PE – książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami i ich współrzędnymi (zgrzewarka z zapisem współrzędnych GPS), protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci wodociągowej”</i></p> <p>Otrzymuje brzmienie: <i>„dla sieci wykonywanych z rur PE – książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami i ich współrzędnymi (zgrzewarka z zapisem współrzędnych GPS lub zgrzewarką bez zapisu GPS z dokonanymi pomiarami każdego złącza elektrooporowego przez uprawnionego geodetę z naniesionym zapisem na mapie/szkicu współrzędnych zgrzewów), protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci wodociągowej”</i></p>
2	<p>Czy określony, maksymalny termin realizacji robót (28 dni kalendarzowych) dotyczy fizycznego wykonania robót w terenie wraz dostarczeniem dokumentacji odbiorowej określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia i SIWZ, czy też dotyczy jedynie fizycznego zakończenia prac w terenie?</p>	<p>Określony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zamówienia dotyczy zarówno wykonania robót wraz z dostarczeniem wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do siwz dokumentacji odbiorowej.</p> <p>W świetle otrzymanych zapytań Zamawiająca</p>

modyfikuje zapisy siwz w zakresie maksymalnego wymaganego terminu realizacji zamówienia poprzez wydłużenie go do 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

W związku z powyższym modyfikuje się zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pkt. 7 siwz otrzymuje brzmienie:

*„Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiająca określa maksymalny termin realizacji robót od dnia podpisania umowy: **90 dni kalendarzowych.**”*

Pkt. 18.1. w zakresie kryteriów oceny ofert, tabela pozycja 3 otrzymuje brzmienie:

3	Termin realizacji zamówienia (K _{Czr})	30%	Należy podać w dniach liczonych od dnia podpisania umowy. Maksymalny okres realizacji zamówienia to 90 dni od dnia podpisania umowy.
---	--	-----	---

Pkt. 18.2.3. „Tabela określająca sposób przyznania małych punktów” otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji w dniach od podpisania umowy	Liczba małych punktów
75-90	0 mpkt.
61-75	10 mpkt.
46-60	35 mpkt.
31-45	65 mpkt.
16-30	80 mpkt.
15 lub mniej	100 mpkt.

W załączniku nr 0 „Formularz ofertowy” pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

*„Zamówienie zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie dni od podpisania umowy – kryterium oceniane (maksymalny okres realizacji zamówienia to **90 dni** od dnia podpisania umowy).”*

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ).

W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz wyjaśnień i modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl/przetargi) upublicznia poprawiony Załącznik nr 0 „Formularz ofertowy”.

W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert. Obowiązujące terminy to:

Termin składania ofert: 31.05.2015 r. godz. 9:30.

Termin otwarcia ofert: 31.05.2015 r. godz. 10:00.

KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
/-/
mł. bryg. mgr Piotr Placek

Otrzymują:

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;

- strona internetowa www.cspsp.pl;
- a/a.