

**DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.15.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „**Roboty remontowo – budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie**”

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2017 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu nr WT.2370.15.2017, pn. „**Roboty remontowo – budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie**”. Działając na podstawie art. 38 ust 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami oraz wprowadzonych modyfikacji SIWZ:

Lp	Treść pytania	Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje
1.	Dlaczego w poz. 51 jest wartością ujemną – licowanie ścian w ilości 236,24 m ²	W przedmiarze stanowiącym element dokumentacji projektowej nie występuje poz. Nr 51. Licowanie ścian w ilości – 236,240 m ² występuje poz. 16.1.3. Jest to pozycja pomocnicza do ustalenia powierzchni licowanych ścian po wyburzeniach. Do ustalenia powierzchni wykorzystano pozycje wcześniej użyte w Dziale 5 - skucie glazury - poz.5.1.1 i 5.1.2 oraz poz. 2.1.1 rozbiórka ścian.
2	Prosimy o potwierdzenie prawidłowości dobrania płyty meblowej p-poż na ciągach komunikacyjnych w ilościach 617,4 m ² i 242,9 m ²	Ilość i rodzaj płyt meblowych p-poż. dobrany jest właściwie. Wymagania dot. przedmiotowych płyt zawarte zostały w części opisowej dokumentacji projektowej w następujący sposób: „Obudowa ścian korytarzy i klatek schodowych oraz odboje w pokojach mieszkalnych. Do wysokości 2,10m wykonać z płyt wiórowych, laminowanych, niezapalnych. Płyty niezapalne posiadające klasyfikację ogniową materiału niezapalnego B, s2, d0 B - niezapalne płyty wiórowe (np. SWISS KRONO STOP FIRE lub odpowiednik spełniający poniższe parametry) Bardzo ograniczony udział w pożarze, wyroby nie powodują rozgorzenia ognia s2 – średnia ilość i gęstość dymu d0 – brak płonących kropli i cząstek”
3	Zamawiająca modyfikuje załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - 1.3 Przedmiary - 1_przedmiar_budowlanka w następujący sposób: W niżej wymienionych pozycjach zmianie ulega oznaczenie jednostek miar: - nr 21.1.1 kolumna Jm (jednostka miary) jest m ² zmienia się na szt. - nr 21.1.2 kolumna Jm (jednostka miary) jest m ² zmienia się na szt. - nr 21.1.3 kolumna Jm (jednostka miary) jest m ² zmienia się na szt. - nr 21.1.4 kolumna Jm (jednostka miary) jest m ² zmienia się na szt. - nr 21.1.5 kolumna Jm (jednostka miary) jest m ² zmienia się na szt. - nr 21.1.6 kolumna Jm (jednostka miary) jest m ² zmienia się na szt. - nr 21.1.7 kolumna Jm (jednostka miary) jest m ² zmienia się na szt.	Opis przedmiotu zamówienia - 1.3 Przedmiary

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ).

W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz wyjaśnień i modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl zakładka zamówienia publiczne) upublicznia poprawiony Załącznik nr 1 „Przedmiar”.

W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert. Obowiązujące terminy to:

Termin składania ofert: 11.07.2017 r. godz. 9:30.

Termin otwarcia ofert: 11.07.2017 r. godz. 10:00.

**KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
/-/
mł. bryg. mgr Piotr Placek**

Otrzymują:

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;
- strona internetowa www.cspsp.pl;
- a/a.